

Veröffentlichung der Netzstrukturdaten Gas 2015 der Gemeindewerke Haßloch GmbH

| | | | |
|--|---|----|--------------------|
| § 27 Abs. 2 Nr. 1 GasNEV | Länge des Gasleitungsnetzes | HD | 20,99 km |
| " | Länge des Gasleitungsnetzes | MD | 0 km |
| " | Länge des Gasleitungsnetzes | ND | 80,03 km |
| § 20 Abs. 1 Nr. 5 GasNZV | Leitungsdurchmesser von Leitungen größer 16 bar | | nicht vorhanden mm |
| Länge des Gasleitungsnetzes der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen | | | |
| § 27 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV | Klasse A Nennweite DN: $x \geq 1000$ mm | | 0 km |
| " | Klasse B Nennweite DN: 700 $\leq x < 1000$ mm | | 0 km |
| " | Klasse C Nennweite DN: 500 $\leq x < 700$ mm | | 0 km |
| " | Klasse D Nennweite DN: 350 $\leq x < 500$ mm | | 0 km |
| " | Klasse E Nennweite DN: 225 $\leq x < 350$ mm | | 0 km |
| " | Klasse F Nennweite DN: 110 $\leq x < 225$ mm | | 20,99 km |
| " | Klasse G Nennweite DN: $x < 110$ mm | | 0 km |
| § 27 Abs. 2 Nr. 3 GasNEV | entnommene Jahresarbeit | | 229.586.003 kWh |
| § 27 Abs. 2 Nr. 4 GasNEV | Anzahl der Ausspeisepunkte | HD | 3 |
| " | Anzahl der Ausspeisepunkte | ND | 5.638 |
| § 27 Abs. 2 Nr. 5 GasNEV | zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | | 79 MW |
| " | Zeitpunkt des Auftretens der Jahreshöchstlast aller Einspeisungen | | 06.02.2015 07:00 |

§ 20 Abs. 1 Nr. 4 GasNZV

Brennwert

| | |
|------------|---|
| | Brennwertbereich in kWh/Nm ³ |
| Gesamtnetz | 11,221 - 11,299 |

Der Brennwert schwankt in Abhängigkeit von der Gaszusammensetzung