

Veröffentlichung der Netzstrukturdaten Strom 2016 der Gemeindewerke Haßloch GmbH

§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 1	Jahreshöchstlast MSP	15.207 kW
	Jahreshöchstlast MSP/NSP	9.121 kW
	Jahreshöchstlast NSP	7.927 kW
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 5	Höchstentnahmelast MSP	15.389 kW
	Höchstentnahmelast MSP/NSP	9.311 kW
	Höchstentnahmelast NSP	8.364 kW
	Bezug der MSP	90.956.152 kWh
	Bezug der MSP/NSP	40.326.387 kWh
	Bezug der NSP	36.685.470 kWh
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MSP	318.550 kWh
	Summe aller Einspeisungen MSP/NSP	2.231.845 kWh
	Summe aller Einspeisungen NSP	3.461.442 kWh
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 7	Mengen der Verlustenergie	2.578.658 kWh
	Preise der Verlustenergie	2,25 Ct/kWh
§10 StromNEV Abs. 2	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP	0,85%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP	1,21%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NSP	3,21%
	Durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr	2,25 Ct/kWh
§27 StromNEV Nr.1	Stromkreislängen zum 31.Dez des Vorjahres:	
	Kabel MSP	83 km
	Kabel NSP	198 km
	Freileitung MSP	0 km
	Freileitung NSP	0 km
§27 StromNEV Nr.2	Installierte Leistung der Umspannebene HSP/MSP zum 31.Dez des Vorjahres	0 kVA
	Installierte Leistung der Umspannebene MSP/NSP zum 31.Dez des Vorjahres	35.785 kVA
§27 StromNEV Abs. 2 Nr.3	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP	90.502.501 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP	42.042.068 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit NSP	38.856.620 kWh
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen HS/MS	0
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen HS/MS	0
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen MS	100
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen MS/NS	616
§27 StromNEV Nr.4	Anzahl der Entnahmestellen NS	11.172
§27 StromNEV Nr.5	Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31. Dez des Vorjahres	21.807
§27 StromNEV Nr.6	Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres	7 km ²
§27 StromNEV Nr.7	Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres	40 km ²